北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/01/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/01/15 00:00:00.00	20.57	0.12	7.74	2.93
2022/01/15 01:00:00.00	19.19	0.12	7.74	3.46
2022/01/15 02:00:00.00	18.59	0.11	7.74	3.60
2022/01/15 03:00:00.00	20.37	0.11	7.74	3.41
2022/01/15 04:00:00.00	18.33	0.11	7.74	3.33
2022/01/15 05:00:00.00	18.54	0.11	7.74	3.32
2022/01/15 06:00:00.00	17.55	0.11	7.74	3.57
2022/01/15 07:00:00.00	19.70	0.11	7.74	3.87
2022/01/15 08:00:00.00	20.94	0.11	7.74	2.20
2022/01/15 09:00:00.00	18.46	0.12	7.75	1.02
2022/01/15 10:00:00.00	20.08	0.12	7.74	3.70
2022/01/15 11:00:00.00	26.25	0.12	7.73	3.55
2022/01/15 12:00:00.00	29.17	0.11	7.73	3.45
2022/01/15 13:00:00.00	30.34	0.10	7.73	3.43
2022/01/15 14:00:00.00	30.32	0.09	7.73	3.56
2022/01/15 15:00:00.00	32.02	0.09	7.73	3.46
2022/01/15 16:00:00.00	29.58	0.09	7.74	3.52
2022/01/15 17:00:00.00	29.30	0.10	7.75	3.53
2022/01/15 18:00:00.00	29.64	0.10	7.75	3.14
2022/01/15 19:00:00.00	25.87	0.09	7.75	3.54
2022/01/15 20:00:00.00	24.67	0.10	7.75	3.49
2022/01/15 21:00:00.00	20.66	0.10	7.75	3.37
2022/01/15 22:00:00.00	19.71	0.10	7.75	3.42
2022/01/15 23:00:00.00	20.38	0.11	7.76	3.25
最大值	32.02	0.12	7.76	3.87
最小值	17.55	0.09	7.73	1.02
平均值	23.34	0.11	7.74	3.30
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				