北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/01/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/01/16 00:00:00.00	17.35	0.11	7.76	3.77
2022/01/16 01:00:00.00	19.62	0.10	7.76	3.45
2022/01/16 02:00:00.00	20.07	0.10	7.76	3.52
2022/01/16 03:00:00.00	19.23	0.10	7.76	3.57
2022/01/16 04:00:00.00	21.12	0.10	7.76	3.29
2022/01/16 05:00:00.00	18.83	0.11	7.76	3.42
2022/01/16 06:00:00.00	19.45	0.11	7.76	3.46
2022/01/16 07:00:00.00	17.37	0.10	7.76	3.32
2022/01/16 08:00:00.00	16.64	0.10	7.76	2.19
2022/01/16 09:00:00.00	16.74	0.10	7.77	0.00
2022/01/16 10:00:00.00	15.38	0.12	7.76	3.01
2022/01/16 11:00:00.00	17.28	0.11	7.75	3.68
2022/01/16 12:00:00.00	20.65	0.11	7.74	3.49
2022/01/16 13:00:00.00	21.73	0.10	7.74	3.49
2022/01/16 14:00:00.00	23.69	0.08	7.74	3.64
2022/01/16 15:00:00.00	27.46	0.08	7.74	3.26
2022/01/16 16:00:00.00	25.61	0.09	7.75	3.21
2022/01/16 17:00:00.00	26.57	0.09	7.76	0.49
2022/01/16 18:00:00.00	23.69	0.10	7.77	0.00
2022/01/16 19:00:00.00	23.25	0.11	7.77	2.34
2022/01/16 20:00:00.00	20.76	0.12	7.75	3.10
2022/01/16 21:00:00.00	19.33	0.12	7.74	3.48
2022/01/16 22:00:00.00	20.44	0.11	7.74	3.57
2022/01/16 23:00:00.00	21.30	0.11	7.74	3.56
最大值	27.46	0.12	7.77	3.77
最小值	15.38	0.08	7.74	0.00
平均值	20.57	0.10	7.75	2.93
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				