北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/01/17 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/01/17 00:00:00.00	19.67		0.11	7.75	2.76
2022/01/17 01:00:00.00	18.09		0.11	7.75	3.05
2022/01/17 02:00:00.00	18.57		0.12	7.74	3.10
2022/01/17 03:00:00.00	18.38		0.12	7.75	3.25
2022/01/17 04:00:00.00	18.43		0.12	7.75	3.36
2022/01/17 05:00:00.00	19.84		0.11	7.75	3.26
2022/01/17 06:00:00.00	15.86		0.12	7.75	3.47
2022/01/17 07:00:00.00	16.53		0.12	7.75	3.50
2022/01/17 08:00:00.00	16.35		0.12	7.76	0.13
2022/01/17 09:00:00.00	16.93		0.12	7.76	3.01
2022/01/17 10:00:00.00	20.34		0.14	7.75	4.51
2022/01/17 11:00:00.00	44.20		0.15	7.74	4.54
2022/01/17 12:00:00.00	44.62		0.16	7.74	4.43
2022/01/17 13:00:00.00	67.90		0.20	7.74	4.46
2022/01/17 14:00:00.00	112.31		0.23	7.74	4.30
2022/01/17 15:00:00.00	122.93		0.24	7.74	2.86
2022/01/17 16:00:00.00	128.51		0.23	7.76	0.01
2022/01/17 17:00:00.00	112.48		0.19	7.77	0.00
2022/01/17 18:00:00.00	75.87		0.17	7.77	0.00
2022/01/17 19:00:00.00	63.75		0.17	7.77	1.95
2022/01/17 20:00:00.00	62.67		0.18	7.77	0.03
2022/01/17 21:00:00.00	79.97		0.19	7.77	1.85
2022/01/17 22:00:00.00	59.49		0.18	7.75	3.20
2022/01/17 23:00:00.00	50.63		0.15	7.75	3.43
最大值	128.51		0.24	7.77	4.54
最小值	15.86		0.11	7.74	0.00
平均值	51.01		0.16	7.75	2.69
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					