北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/01/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/01/20 00:00:00.00	27.95	0.09	7.76	3.65
2022/01/20 01:00:00.00	27.09	0.08	7.77	3.62
2022/01/20 02:00:00.00	26.94	0.07	7.77	3.63
2022/01/20 03:00:00.00	26.98	0.07	7.76	3.52
2022/01/20 04:00:00.00	25.31	0.10	7.76	3.46
2022/01/20 05:00:00.00	25.74	0.09	7.76	3.52
2022/01/20 06:00:00.00	23.84	0.05	7.76	3.40
2022/01/20 07:00:00.00	24.54	0.03	7.76	3.25
2022/01/20 08:00:00.00	24.84	0.04	7.76	3.56
2022/01/20 09:00:00.00	26.36	0.03	7.76	3.78
2022/01/20 10:00:00.00	26.97	0.02	7.76	2.29
2022/01/20 11:00:00.00	26.78	0.03	7.76	4.02
2022/01/20 12:00:00.00	31.32	0.04	7.76	3.71
2022/01/20 13:00:00.00	33.55	0.04	7.75	3.81
2022/01/20 14:00:00.00	32.43	0.03	7.75	3.63
2022/01/20 15:00:00.00	30.43	0.04	7.75	3.45
2022/01/20 16:00:00.00	30.86	0.04	7.75	3.56
2022/01/20 17:00:00.00	28.11	0.04	7.75	3.43
2022/01/20 18:00:00.00	28.70	0.04	7.75	3.48
2022/01/20 19:00:00.00	29.30	0.05	7.75	3.75
2022/01/20 20:00:00.00	30.93	0.04	7.75	3.52
2022/01/20 21:00:00.00	26.75	0.03	7.75	3.70
2022/01/20 22:00:00.00	26.83	0.03	7.75	3.61
2022/01/20 23:00:00.00	26.06	0.03	7.75	3.53
最大值	33.55	0.10	7.77	4.02
最小值	23.84	0.02	7.75	2.29
平均值	27.86	0.05	7.76	3.54
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				