北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/01/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/01/21 00:00:00.00	25.94	0.02	7.75	3.51
2022/01/21 01:00:00.00	25.49	0.04	7.75	3.60
2022/01/21 02:00:00.00	24.67	0.03	7.75	3.69
2022/01/21 03:00:00.00	26.01	0.02	7.75	3.63
2022/01/21 04:00:00.00	26.03	0.03	7.75	3.44
2022/01/21 05:00:00.00	25.39	0.03	7.75	3.59
2022/01/21 06:00:00.00	25.63	0.03	7.75	3.63
2022/01/21 07:00:00.00	25.72	0.03	7.75	3.36
2022/01/21 08:00:00.00	27.09	0.03	7.75	0.03
2022/01/21 09:00:00.00	24.99	0.03	7.75	2.36
2022/01/21 10:00:00.00	25.96	0.03	7.74	3.57
2022/01/21 11:00:00.00	30.11	0.04	7.73	3.79
2022/01/21 12:00:00.00	32.87	0.05	7.73	3.59
2022/01/21 13:00:00.00	29.48	0.05	7.73	3.77
2022/01/21 14:00:00.00	29.10	0.04	7.73	3.57
2022/01/21 15:00:00.00	29.26	0.03	7.73	3.76
2022/01/21 16:00:00.00	28.81	0.04	7.73	3.57
2022/01/21 17:00:00.00	27.87	0.05	7.73	3.36
2022/01/21 18:00:00.00	28.13	0.04	7.73	3.70
2022/01/21 19:00:00.00	26.76	0.03	7.73	3.55
2022/01/21 20:00:00.00	28.61	0.04	7.72	3.83
2022/01/21 21:00:00.00	27.05	0.04	7.72	3.75
2022/01/21 22:00:00.00	27.75	0.03	7.72	3.75
2022/01/21 23:00:00.00	25.96	0.03	7.72	3.74
最大值	32.87	0.05	7.75	3.83
最小值	24.67	0.02	7.72	0.03
平均值	27.28	0.03	7.74	3.42
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				