北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/01/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2022/01/22 00:00:00.00 | 25.17 | 0.03 | 7.72 | 3.60 |
| 2022/01/22 01:00:00.00 | 27.44 | 0.03 | 7.71 | 3.90 |
| 2022/01/22 02:00:00.00 | 29.61 | 0.03 | 7.71 | 3.63 |
| 2022/01/22 03:00:00.00 | 27.87 | 0.03 | 7.70 | 3.57 |
| 2022/01/22 04:00:00.00 | 24.38 | 0.02 | 7.70 | 3.60 |
| 2022/01/22 05:00:00.00 | 25.78 | 0.02 | 7.70 | 3.47 |
| 2022/01/22 06:00:00.00 | 25.24 | 0.02 | 7.69 | 3.56 |
| 2022/01/22 07:00:00.00 | 23.83 | 0.02 | 7.69 | 3.48 |
| 2022/01/22 08:00:00.00 | 24.31 | 0.03 | 7.69 | 3.56 |
| 2022/01/22 09:00:00.00 | 23.54 | 0.03 | 7.69 | 0.64 |
| 2022/01/22 10:00:00.00 | 23.92 | 0.03 | 7.69 | 2.97 |
| 2022/01/22 11:00:00.00 | 24.40 | 0.04 | 7.68 | 3.71 |
| 2022/01/22 12:00:00.00 | 26.68 | 0.04 | 7.67 | 3.63 |
| 2022/01/22 13:00:00.00 | 29.91 | 0.04 | 7.67 | 3.76 |
| 2022/01/22 14:00:00.00 | 27.72 | 0.03 | 7.67 | 3.55 |
| 2022/01/22 15:00:00.00 | 27.58 | 0.02 | 7.67 | 3.74 |
| 2022/01/22 16:00:00.00 | 28.15 | 0.01 | 7.67 | 3.66 |
| 2022/01/22 17:00:00.00 | 27.20 | 0.02 | 7.67 | 2.03 |
| 2022/01/22 18:00:00.00 | 28.02 | 0.03 | 7.69 | 0.57 |
| 2022/01/22 19:00:00.00 | 27.64 | 0.04 | 7.68 | 3.80 |
| 2022/01/22 20:00:00.00 | 27.36 | 0.04 | 7.67 | 3.53 |
| 2022/01/22 21:00:00.00 | 24.78 | 0.04 | 7.67 | 3.70 |
| 2022/01/22 22:00:00.00 | 26.06 | 0.03 | 7.66 | 3.72 |
| 2022/01/22 23:00:00.00 | 25.17 | 0.03 | 7.66 | 3.54 |
| **最大值** | 29.91 | 0.04 | 7.72 | 3.90 |
| **最小值** | 23.54 | 0.01 | 7.66 | 0.57 |
| **平均值** | 26.32 | 0.03 | 7.68 | 3.29 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |