北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/01/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/01/23 00:00:00.00	25.26	0.03	7.66	3.78
2022/01/23 01:00:00.00	23.64	0.03	7.66	3.68
2022/01/23 02:00:00.00	25.09	0.03	7.66	3.47
2022/01/23 03:00:00.00	25.17	0.03	7.65	3.61
2022/01/23 04:00:00.00	26.15	0.03	7.65	3.47
2022/01/23 05:00:00.00	26.54	0.02	7.66	3.66
2022/01/23 06:00:00.00	26.15	0.02	7.66	3.51
2022/01/23 07:00:00.00	26.75	0.05	7.65	3.50
2022/01/23 08:00:00.00	24.66	0.06	7.65	3.28
2022/01/23 09:00:00.00	25.06	0.05	7.65	3.24
2022/01/23 10:00:00.00	25.83	0.09	7.64	3.62
2022/01/23 11:00:00.00	26.04	0.11	7.64	3.47
2022/01/23 12:00:00.00	24.84	0.11	7.64	3.41
2022/01/23 13:00:00.00	27.09	0.13	7.64	3.57
2022/01/23 14:00:00.00	26.52	0.12	7.64	3.42
2022/01/23 15:00:00.00	27.07	0.12	7.64	3.54
2022/01/23 16:00:00.00	25.96	0.12	7.65	3.62
2022/01/23 17:00:00.00	26.73	0.11	7.65	3.51
2022/01/23 18:00:00.00	26.77	0.12	7.65	3.77
2022/01/23 19:00:00.00	26.95	0.11	7.64	3.63
2022/01/23 20:00:00.00	28.47	0.11	7.64	3.67
2022/01/23 21:00:00.00	26.54	0.11	7.64	3.89
2022/01/23 22:00:00.00	27.38	0.11	7.64	3.67
2022/01/23 23:00:00.00	26.76	0.09	7.64	3.72
最大值	28.47	0.13	7.66	3.89
最小值	23.64	0.02	7.64	3.24
平均值	26.14	0.08	7.65	3.57
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				