北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/01/25 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/01/25 00:00:00.00	31.02	0.30	7.47	3.83
2022/01/25 01:00:00.00	31.23	0.28	7.47	3.66
2022/01/25 02:00:00.00	32.32	0.21	7.48	3.53
2022/01/25 03:00:00.00	32.97	0.08	7.48	3.67
2022/01/25 04:00:00.00	28.33	0.04	7.48	3.82
2022/01/25 05:00:00.00	30.51	0.03	7.49	3.63
2022/01/25 06:00:00.00	27.04	0.03	7.49	3.77
2022/01/25 07:00:00.00	27.12	0.03	7.50	3.63
2022/01/25 08:00:00.00	27.47	0.02	7.51	0.46
2022/01/25 09:00:00.00	26.77	0.01	7.51	3.83
2022/01/25 10:00:00.00	27.69	0.01	7.51	3.93
2022/01/25 11:00:00.00	28.23	0.03	7.51	3.85
2022/01/25 12:00:00.00	28.44	0.04	7.51	4.09
2022/01/25 13:00:00.00	27.71	0.03	7.52	3.88
2022/01/25 14:00:00.00	29.77	0.03	7.52	3.71
2022/01/25 15:00:00.00	37.33	0.03	7.52	3.93
2022/01/25 16:00:00.00	31.40	0.06	7.53	3.81
2022/01/25 17:00:00.00	35.79	0.16	7.55	2.03
2022/01/25 18:00:00.00	38.23	0.22	7.55	3.68
2022/01/25 19:00:00.00	33.30	0.20	7.56	3.39
2022/01/25 20:00:00.00	32.76	0.19	7.56	3.62
2022/01/25 21:00:00.00	28.94	0.15	7.56	3.42
2022/01/25 22:00:00.00	29.12	0.10	7.57	3.66
2022/01/25 23:00:00.00	28.84	0.06	7.58	3.59
最大值	38.23	0.30	7.58	4.09
最小值	26.77	0.01	7.47	0.46
平均值	30.51	0.10	7.52	3.52
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				