北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/01/26 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/01/26 00:00:00.00	28.13	0.05	7.58	3.74
2022/01/26 01:00:00.00	28.60	0.04	7.58	3.51
2022/01/26 02:00:00.00	27.33	0.02	7.59	3.55
2022/01/26 03:00:00.00	27.58	0.01	7.59	3.61
2022/01/26 04:00:00.00	27.28	0.03	7.59	3.36
2022/01/26 05:00:00.00	27.17	0.03	7.60	3.34
2022/01/26 06:00:00.00	31.21	0.02	7.60	3.49
2022/01/26 07:00:00.00	25.81	0.02	7.60	3.58
2022/01/26 08:00:00.00	23.69	0.01	7.60	3.66
2022/01/26 09:00:00.00	25.60	0.01	7.61	3.75
2022/01/26 10:00:00.00	26.15	0.00	7.61	3.63
2022/01/26 11:00:00.00	25.93	0.00	7.61	3.52
2022/01/26 12:00:00.00	24.29	0.02	7.62	3.48
2022/01/26 13:00:00.00	27.96	0.04	7.61	3.39
2022/01/26 14:00:00.00	26.99	0.04	7.61	3.47
2022/01/26 15:00:00.00	29.21	0.02	7.61	3.55
2022/01/26 16:00:00.00	32.30	0.01	7.62	3.40
2022/01/26 17:00:00.00	31.26	0.01	7.63	1.44
2022/01/26 18:00:00.00	30.98	0.01	7.62	3.83
2022/01/26 19:00:00.00	31.30	0.01	7.62	3.79
2022/01/26 20:00:00.00	28.54	0.02	7.61	3.18
2022/01/26 21:00:00.00	27.53	0.01	7.62	2.19
2022/01/26 22:00:00.00	28.77	0.02	7.61	3.51
2022/01/26 23:00:00.00	30.18	0.02	7.61	3.75
最大值	32.30	0.05	7.63	3.83
最小值	23.69	0.00	7.58	1.44
平均值	28.08	0.02	7.61	3.41
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				