北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/01/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2022/01/27 00:00:00.00 | 29.18 | 0.00 | 7.61 | 4.09 |
| 2022/01/27 01:00:00.00 | 29.70 | 0.02 | 7.61 | 4.01 |
| 2022/01/27 02:00:00.00 | 29.36 | 0.03 | 7.62 | 3.43 |
| 2022/01/27 03:00:00.00 | 36.29 | 0.02 | 7.62 | 1.14 |
| 2022/01/27 04:00:00.00 | 52.83 | 0.00 | 7.62 | 2.03 |
| 2022/01/27 05:00:00.00 | 54.77 | 0.01 | 7.62 | 2.38 |
| 2022/01/27 06:00:00.00 | 50.11 | 0.03 | 7.61 | 2.66 |
| 2022/01/27 07:00:00.00 | 45.51 | 0.04 | 7.61 | 2.61 |
| 2022/01/27 08:00:00.00 | 40.57 | 0.03 | 7.61 | 2.45 |
| 2022/01/27 09:00:00.00 | 35.82 | 0.03 | 7.61 | 1.90 |
| 2022/01/27 10:00:00.00 | 35.95 | 0.03 | 7.62 | 1.01 |
| 2022/01/27 11:00:00.00 | 35.13 | 0.02 | 7.62 | 2.65 |
| 2022/01/27 12:00:00.00 | 34.89 | 0.03 | 7.61 | 4.02 |
| 2022/01/27 13:00:00.00 | 45.32 | 0.03 | 7.60 | 3.82 |
| 2022/01/27 14:00:00.00 | 46.24 | 0.01 | 7.60 | 3.69 |
| 2022/01/27 15:00:00.00 | 45.95 | 0.02 | 7.60 | 3.00 |
| 2022/01/27 16:00:00.00 | 41.21 | 0.08 | 7.62 | 0.00 |
| 2022/01/27 17:00:00.00 | 42.12 | 0.12 | 7.64 | 0.00 |
| 2022/01/27 18:00:00.00 | 36.14 | 0.16 | 7.66 | 0.77 |
| 2022/01/27 19:00:00.00 | 36.32 | 0.16 | 7.62 | 2.93 |
| 2022/01/27 20:00:00.00 | 35.96 | 0.14 | 7.60 | 3.47 |
| 2022/01/27 21:00:00.00 | 34.97 | 0.11 | 7.59 | 3.63 |
| 2022/01/27 22:00:00.00 | 34.00 | 0.08 | 7.59 | 3.75 |
| 2022/01/27 23:00:00.00 | 30.93 | 0.07 | 7.59 | 3.80 |
| **最大值** | 54.77 | 0.16 | 7.66 | 4.09 |
| **最小值** | 29.18 | 0.00 | 7.59 | 0.00 |
| **平均值** | 39.14 | 0.05 | 7.61 | 2.64 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |