北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/01/28 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/01/28 00:00:00.00	30.04	0.05	7.60	2.48
2022/01/28 01:00:00.00	30.43	0.05	7.62	0.00
2022/01/28 02:00:00.00	32.17	0.05	7.62	1.13
2022/01/28 03:00:00.00	29.25	0.04	7.61	1.70
2022/01/28 04:00:00.00	30.80	0.04	7.60	1.69
2022/01/28 05:00:00.00	30.75	0.04	7.60	1.35
2022/01/28 06:00:00.00	29.04	0.05	7.59	2.01
2022/01/28 07:00:00.00	28.11	0.03	7.59	2.48
2022/01/28 08:00:00.00	29.17	0.02	7.58	3.03
2022/01/28 09:00:00.00	29.27	0.01	7.58	3.71
2022/01/28 10:00:00.00	28.87	0.01	7.59	3.27
2022/01/28 11:00:00.00	27.90	0.01	7.59	2.84
2022/01/28 12:00:00.00	29.09	0.01	7.59	2.90
2022/01/28 13:00:00.00	29.80	0.05	7.59	2.96
2022/01/28 14:00:00.00	35.94	0.08	7.61	0.40
2022/01/28 15:00:00.00	34.80	0.12	7.62	0.46
2022/01/28 16:00:00.00	37.03	0.15	7.61	2.49
2022/01/28 17:00:00.00	39.60	0.17	7.62	0.00
2022/01/28 18:00:00.00	57.52	0.21	7.62	2.00
2022/01/28 19:00:00.00	51.52	0.23	7.60	2.78
2022/01/28 20:00:00.00	58.37	0.22	7.59	3.06
2022/01/28 21:00:00.00	51.01	0.21	7.60	2.97
2022/01/28 22:00:00.00	48.64	0.20	7.61	2.98
2022/01/28 23:00:00.00	39.90	0.18	7.61	3.04
最大值	58.37	0.23	7.62	3.71
最小值	27.90	0.01	7.58	0.00
平均值	36.21	0.09	7.60	2.16
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				