北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/01/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/01/29 00:00:00.00	39.42	0.15	7.63	2.86
2022/01/29 01:00:00.00	36.83	0.13	7.63	2.91
2022/01/29 02:00:00.00	35.28	0.11	7.64	3.16
2022/01/29 03:00:00.00	32.40	0.08	7.65	3.02
2022/01/29 04:00:00.00	35.13	0.06	7.66	2.92
2022/01/29 05:00:00.00	31.57	0.05	7.66	2.96
2022/01/29 06:00:00.00	30.48	0.03	7.67	2.72
2022/01/29 07:00:00.00	29.65	0.04	7.67	2.86
2022/01/29 08:00:00.00	29.23	0.04	7.68	3.05
2022/01/29 09:00:00.00	28.66	0.02	7.68	3.69
2022/01/29 10:00:00.00	28.31	0.02	7.69	3.83
2022/01/29 11:00:00.00	29.44	0.01	7.69	3.69
2022/01/29 12:00:00.00	31.81	0.01	7.68	3.78
2022/01/29 13:00:00.00	35.51	0.01	7.68	3.88
2022/01/29 14:00:00.00	34.76	0.03	7.68	3.60
2022/01/29 15:00:00.00	39.26	0.08	7.69	1.28
2022/01/29 16:00:00.00	51.38	0.13	7.69	1.78
2022/01/29 17:00:00.00	59.88	0.14	7.71	0.01
2022/01/29 18:00:00.00	67.08	0.13	7.72	0.00
2022/01/29 19:00:00.00	59.79	0.15	7.71	1.36
2022/01/29 20:00:00.00	53.83	0.15	7.69	2.19
2022/01/29 21:00:00.00	46.75	0.13	7.67	2.55
2022/01/29 22:00:00.00	41.86	0.10	7.67	2.58
2022/01/29 23:00:00.00	39.33	0.09	7.67	2.81
最大值	67.08	0.15	7.72	3.88
最小值	28.31	0.01	7.63	0.00
平均值	39.48	0.08	7.67	2.65
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				