北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/01/31 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/01/31 00:00:00.00	52.84	0.01	7.72	1.65
2022/01/31 01:00:00.00	47.68	0.01	7.72	2.21
2022/01/31 02:00:00.00	43.44	0.01	7.72	2.24
2022/01/31 03:00:00.00	40.05	0.01	7.72	2.25
2022/01/31 04:00:00.00	35.45	0.01	7.72	2.22
2022/01/31 05:00:00.00	33.84	0.01	7.72	2.20
2022/01/31 06:00:00.00	32.96	0.01	7.72	2.27
2022/01/31 07:00:00.00	30.52	0.02	7.72	2.32
2022/01/31 08:00:00.00	29.99	0.02	7.72	2.32
2022/01/31 09:00:00.00	29.80	0.01	7.72	2.32
2022/01/31 10:00:00.00	29.97	0.01	7.72	2.43
2022/01/31 11:00:00.00	28.69	0.01	7.72	2.45
2022/01/31 12:00:00.00	32.32	0.01	7.71	2.37
2022/01/31 13:00:00.00	33.62	0.02	7.71	2.34
2022/01/31 14:00:00.00	37.88	0.02	7.71	2.24
2022/01/31 15:00:00.00	36.93	0.03	7.71	2.16
2022/01/31 16:00:00.00	33.82	0.04	7.71	2.33
2022/01/31 17:00:00.00	30.14	0.02	7.71	2.33
2022/01/31 18:00:00.00	36.50	0.04	7.72	2.35
2022/01/31 19:00:00.00	31.62	0.04	7.71	2.25
2022/01/31 20:00:00.00	28.37	0.04	7.71	2.27
2022/01/31 21:00:00.00	26.88	0.05	7.71	2.29
2022/01/31 22:00:00.00	28.96	0.03	7.71	2.26
2022/01/31 23:00:00.00	31.98	0.03	7.72	2.24
最大值	52.84	0.05	7.72	2.45
最小值	26.88	0.01	7.71	1.65
平均值	34.34	0.02	7.72	2.26
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				