北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/02/02 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/02/02 00:00:00.00	26.58	0.03	7.70	1.70
2022/02/02 01:00:00.00	27.23	0.02	7.69	1.53
2022/02/02 02:00:00.00	27.22	0.01	7.69	1.38
2022/02/02 03:00:00.00	26.50	0.01	7.69	1.23
2022/02/02 04:00:00.00	26.88	0.03	7.69	1.27
2022/02/02 05:00:00.00	25.57	0.03	7.69	1.18
2022/02/02 06:00:00.00	25.96	0.02	7.69	1.20
2022/02/02 07:00:00.00	25.76	0.01	7.68	1.50
2022/02/02 08:00:00.00	25.28	0.02	7.67	2.79
2022/02/02 09:00:00.00	25.18	0.02	7.66	3.21
2022/02/02 10:00:00.00	26.47	0.02	7.66	3.30
2022/02/02 11:00:00.00	25.91	0.02	7.65	3.48
2022/02/02 12:00:00.00	28.68	0.03	7.63	3.12
2022/02/02 13:00:00.00	31.42	0.04	7.61	3.24
2022/02/02 14:00:00.00	35.37	0.13	7.60	3.12
2022/02/02 15:00:00.00	32.48	0.21	7.59	2.94
2022/02/02 16:00:00.00	33.16	0.24	7.59	3.00
2022/02/02 17:00:00.00	37.58	0.29	7.59	2.77
2022/02/02 18:00:00.00	40.97	0.31	7.59	2.81
2022/02/02 19:00:00.00	32.27	0.28	7.59	2.71
2022/02/02 20:00:00.00	30.01	0.27	7.59	2.51
2022/02/02 21:00:00.00	28.70	0.28	7.59	2.37
2022/02/02 22:00:00.00	27.48	0.28	7.59	2.32
2022/02/02 23:00:00.00	27.38	0.25	7.59	2.42
最大值	40.97	0.31	7.70	3.48
最小值	25.18	0.01	7.59	1.18
平均值	29.17	0.12	7.64	2.38
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				