北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/02/03 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/02/03 00:00:00.00	28.51	0.22	7.59	2.43
2022/02/03 01:00:00.00	28.64	0.20	7.59	2.43
2022/02/03 02:00:00.00	26.15	0.21	7.59	2.52
2022/02/03 03:00:00.00	26.30	0.19	7.59	2.36
2022/02/03 04:00:00.00	27.00	0.14	7.59	2.49
2022/02/03 05:00:00.00	25.56	0.12	7.59	2.56
2022/02/03 06:00:00.00	24.22	0.10	7.60	2.40
2022/02/03 07:00:00.00	25.63	0.05	7.60	2.52
2022/02/03 08:00:00.00	25.67	0.03	7.60	1.12
2022/02/03 09:00:00.00	26.64	0.02	7.62	0.45
2022/02/03 10:00:00.00	24.17	0.02	7.63	0.19
2022/02/03 11:00:00.00	26.15	0.02	7.64	0.16
2022/02/03 12:00:00.00	25.58	0.02	7.66	0.01
2022/02/03 13:00:00.00	27.95	0.04	7.67	0.00
2022/02/03 14:00:00.00	28.40	0.06	7.67	0.18
2022/02/03 15:00:00.00	30.50	0.08	7.67	0.00
2022/02/03 16:00:00.00	32.49	0.09	7.69	0.00
2022/02/03 17:00:00.00	32.96	0.10	7.71	0.00
2022/02/03 18:00:00.00	29.25	0.06	7.73	0.00
2022/02/03 19:00:00.00	29.25	0.02	7.75	0.00
2022/02/03 20:00:00.00	28.13	0.05	7.77	0.00
2022/02/03 21:00:00.00	26.36	0.04	7.78	0.00
2022/02/03 22:00:00.00	25.59	0.02	7.80	0.00
2022/02/03 23:00:00.00	25.26	0.03	7.82	0.00
最大值	32.96	0.22	7.82	2.56
最小值	24.17	0.02	7.59	0.00
平均值	27.35	0.08	7.66	0.91
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				