北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/02/04 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/02/04 00:00:00.00	25.78	0.02	7.84	0.00
2022/02/04 01:00:00.00	25.82	0.01	7.86	0.00
2022/02/04 02:00:00.00	24.93	0.01	7.88	0.00
2022/02/04 03:00:00.00	25.29	0.01	7.89	0.00
2022/02/04 04:00:00.00	24.99	0.03	7.91	0.00
2022/02/04 05:00:00.00	24.76	0.02	7.92	0.00
2022/02/04 06:00:00.00	24.56	0.01	7.94	0.00
2022/02/04 07:00:00.00	26.38	0.01	7.95	0.00
2022/02/04 08:00:00.00	25.03	0.00	7.96	0.00
2022/02/04 09:00:00.00	88.38	0.01	8.10	0.00
2022/02/04 10:00:00.00	475.97	0.01	8.26	0.00
2022/02/04 11:00:00.00	475.97	0.01	8.28	0.00
2022/02/04 12:00:00.00	475.97	0.01	8.28	0.00
2022/02/04 13:00:00.00	475.97	0.01	8.27	0.00
2022/02/04 14:00:00.00	475.97	0.01	8.21	0.10
2022/02/04 15:00:00.00	475.97	0.01	8.16	0.01
2022/02/04 16:00:00.00	475.97	0.01	8.11	0.02
2022/02/04 17:00:00.00	475.97	0.01	8.10	0.02
2022/02/04 18:00:00.00	475.97	0.01	8.08	0.00
2022/02/04 19:00:00.00	475.97	0.01	8.07	0.00
2022/02/04 20:00:00.00	475.97	0.01	8.06	0.00
2022/02/04 21:00:00.00	475.97	0.01	8.05	0.00
2022/02/04 22:00:00.00	475.97	0.01	8.05	0.02
2022/02/04 23:00:00.00	475.97	0.01	8.05	0.00
最大值	475.97	0.03	8.28	0.10
最小值	24.56	0.00	7.84	0.00
平均值	290.81	0.01	8.05	0.01
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				