北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/02/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/02/05 00:00:00.00	475.97	0.01	8.05	0.00
2022/02/05 01:00:00.00	475.97	0.01	8.05	0.00
2022/02/05 02:00:00.00	475.97	0.01	8.05	0.00
2022/02/05 03:00:00.00	475.97	0.01	8.06	0.00
2022/02/05 04:00:00.00	475.97	0.01	8.07	0.00
2022/02/05 05:00:00.00	468.04	0.01	8.07	0.00
2022/02/05 06:00:00.00	475.97	0.01	8.08	0.00
2022/02/05 07:00:00.00	475.97	0.01	8.08	0.00
2022/02/05 08:00:00.00	475.97	0.01	8.08	0.00
2022/02/05 09:00:00.00	475.97	0.01	8.08	0.00
2022/02/05 10:00:00.00	475.97	0.01	8.07	0.00
2022/02/05 11:00:00.00	475.97	0.01	7.77	0.59
2022/02/05 12:00:00.00	416.22	0.00	7.46	3.23
2022/02/05 13:00:00.00	32.95	0.01	7.48	3.57
2022/02/05 14:00:00.00	44.88	0.21	7.50	3.54
2022/02/05 15:00:00.00	34.62	0.39	7.52	3.61
2022/02/05 16:00:00.00	30.73	0.39	7.54	3.88
2022/02/05 17:00:00.00	33.92	0.38	7.57	3.44
2022/02/05 18:00:00.00	34.91	0.34	7.59	3.71
2022/02/05 19:00:00.00	35.08	0.29	7.62	3.58
2022/02/05 20:00:00.00	32.15	0.22	7.64	3.07
2022/02/05 21:00:00.00	28.31	0.13	7.66	1.20
2022/02/05 22:00:00.00	29.49	0.11	7.68	0.83
2022/02/05 23:00:00.00	29.44	0.10	7.68	1.62
最大值	475.97	0.39	8.08	3.88
最小值	28.31	0.00	7.46	0.00
平均值	270.27	0.11	7.81	1.49
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				