北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/02/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/02/06 00:00:00.00	31.15	0.04	7.69	0.88
2022/02/06 01:00:00.00	30.65	0.01	7.70	1.49
2022/02/06 02:00:00.00	28.89	0.03	7.69	2.03
2022/02/06 03:00:00.00	30.42	0.04	7.70	1.99
2022/02/06 04:00:00.00	29.61	0.02	7.70	2.02
2022/02/06 05:00:00.00	30.63	0.01	7.71	2.09
2022/02/06 06:00:00.00	29.49	0.03	7.71	1.81
2022/02/06 07:00:00.00	29.95	0.03	7.72	0.87
2022/02/06 08:00:00.00	29.23	0.01	7.74	0.00
2022/02/06 09:00:00.00	27.84	0.00	7.76	0.85
2022/02/06 10:00:00.00	27.34	0.01	7.74	1.49
2022/02/06 11:00:00.00	24.61	0.03	7.73	1.53
2022/02/06 12:00:00.00	23.51	0.02	7.72	1.61
2022/02/06 13:00:00.00	23.16	0.01	7.71	1.22
2022/02/06 14:00:00.00	23.16	0.02	7.70	1.25
2022/02/06 15:00:00.00	23.16	0.02	7.70	1.11
2022/02/06 16:00:00.00	23.16	0.01	7.70	3.52
2022/02/06 17:00:00.00	23.16	0.02	7.72	0.01
2022/02/06 18:00:00.00	23.16	0.02	7.75	0.00
2022/02/06 19:00:00.00	23.16	0.02	7.77	0.00
2022/02/06 20:00:00.00	23.16	0.02	7.79	0.55
2022/02/06 21:00:00.00	23.16	0.01	7.74	2.99
2022/02/06 22:00:00.00	23.16	0.01	7.71	2.89
2022/02/06 23:00:00.00	23.16	0.01	7.70	2.74
最大值	31.15	0.04	7.79	3.52
最小值	23.16	0.00	7.69	0.00
平均值	26.17	0.02	7.72	1.46
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				