北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/02/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/02/07 00:00:00.00	23.16	0.00	7.69	2.61
2022/02/07 01:00:00.00	23.16	0.00	7.70	2.45
2022/02/07 02:00:00.00	23.16	0.00	7.70	2.77
2022/02/07 03:00:00.00	23.16	0.01	7.71	2.60
2022/02/07 04:00:00.00	23.16	0.01	7.72	2.21
2022/02/07 05:00:00.00	18.91	0.01	7.72	2.09
2022/02/07 06:00:00.00	0.00	0.02	7.72	2.74
2022/02/07 07:00:00.00	0.00	0.02	7.73	2.81
2022/02/07 08:00:00.00	0.00	0.03	7.73	1.21
2022/02/07 09:00:00.00	0.00	0.03	7.75	0.72
2022/02/07 10:00:00.00	0.00	0.04	7.74	1.42
2022/02/07 11:00:00.00	0.00	0.04	7.75	1.14
2022/02/07 12:00:00.00	0.00	0.03	7.74	1.34
2022/02/07 13:00:00.00	4.09	0.02	7.73	1.59
2022/02/07 14:00:00.00	35.21	0.01	7.72	1.69
2022/02/07 15:00:00.00	37.16	0.03	7.71	2.06
2022/02/07 16:00:00.00	37.05	0.02	7.72	1.46
2022/02/07 17:00:00.00	36.66	0.02	7.72	1.23
2022/02/07 18:00:00.00	38.43	0.02	7.73	0.76
2022/02/07 19:00:00.00	40.97	0.02	7.74	1.01
2022/02/07 20:00:00.00	40.97	0.02	7.72	2.29
2022/02/07 21:00:00.00	40.97	0.00	7.71	3.16
2022/02/07 22:00:00.00	40.97	0.01	7.70	3.56
2022/02/07 23:00:00.00	40.97	0.01	7.70	3.66
最大值	40.97	0.04	7.75	3.66
最小值	0.00	0.00	7.69	0.72
平均值	22.01	0.02	7.72	2.02
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				