北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/02/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/02/10 00:00:00.00	43.97	0.02	7.69	3.16
2022/02/10 01:00:00.00	40.89	0.02	7.69	3.02
2022/02/10 02:00:00.00	39.57	0.02	7.69	3.10
2022/02/10 03:00:00.00	43.92	0.03	7.69	3.20
2022/02/10 04:00:00.00	57.23	0.03	7.69	3.40
2022/02/10 05:00:00.00	82.05	0.03	7.70	0.45
2022/02/10 06:00:00.00	97.71	0.02	7.70	3.76
2022/02/10 07:00:00.00	90.19	0.02	7.69	2.83
2022/02/10 08:00:00.00	96.56	0.02	7.69	3.45
2022/02/10 09:00:00.00	81.71	0.02	7.69	2.46
2022/02/10 10:00:00.00	72.91	0.02	7.69	3.73
2022/02/10 11:00:00.00	72.27	0.03	7.69	2.29
2022/02/10 12:00:00.00	83.73	0.02	7.68	1.93
2022/02/10 13:00:00.00	90.65	0.02	7.68	2.10
2022/02/10 14:00:00.00	92.56	0.02	7.70	0.00
2022/02/10 15:00:00.00	94.99	0.02	7.72	0.00
2022/02/10 16:00:00.00	85.97	0.01	7.75	0.00
2022/02/10 17:00:00.00	79.83	0.02	7.75	0.08
2022/02/10 18:00:00.00	73.01	0.03	7.65	11.22
2022/02/10 19:00:00.00	70.47	0.02	7.62	3.55
2022/02/10 20:00:00.00	100.01	0.02	7.65	0.00
2022/02/10 21:00:00.00	88.53	0.02	7.67	0.02
2022/02/10 22:00:00.00	79.66	0.02	7.65	3.48
2022/02/10 23:00:00.00	71.64	0.03	7.65	2.26
最大值	100.01	0.03	7.75	11.22
最小值	39.57	0.01	7.62	0.00
平均值	76.25	0.02	7.69	2.48
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				