北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/02/11 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/02/11 00:00:00.00	66.70	0.02	7.64	2.61
2022/02/11 01:00:00.00	64.48	0.01	7.63	2.71
2022/02/11 02:00:00.00	59.56	0.01	7.64	2.85
2022/02/11 03:00:00.00	56.17	0.02	7.64	3.06
2022/02/11 04:00:00.00	52.91	0.02	7.64	2.58
2022/02/11 05:00:00.00	51.36	0.01	7.66	0.15
2022/02/11 06:00:00.00	58.81	0.03	7.66	2.36
2022/02/11 07:00:00.00	59.55	0.03	7.66	2.30
2022/02/11 08:00:00.00	72.43	0.02	7.65	2.89
2022/02/11 09:00:00.00	69.71	0.00	7.65	3.23
2022/02/11 10:00:00.00	68.01	0.01	7.66	2.03
2022/02/11 11:00:00.00	66.00	0.02	7.67	0.47
2022/02/11 12:00:00.00	64.55	0.02	7.68	1.70
2022/02/11 13:00:00.00	63.67	0.01	7.64	2.72
2022/02/11 14:00:00.00	80.10	0.02	7.62	2.68
2022/02/11 15:00:00.00	87.21	0.02	7.61	2.76
2022/02/11 16:00:00.00	81.30	0.02	7.62	0.40
2022/02/11 17:00:00.00	73.35	0.03	7.64	0.00
2022/02/11 18:00:00.00	70.81	0.02	7.65	1.46
2022/02/11 19:00:00.00	65.21	0.02	7.62	2.34
2022/02/11 20:00:00.00	69.33	0.03	7.63	0.53
2022/02/11 21:00:00.00	63.39	0.02	7.62	2.89
2022/02/11 22:00:00.00	60.30	0.01	7.62	3.34
2022/02/11 23:00:00.00	67.01	0.01	7.63	1.47
最大值	87.21	0.03	7.68	3.34
最小值	51.36	0.00	7.61	0.00
平均值	66.33	0.02	7.64	2.06
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				