北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/01/12 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/01/12 00:00:00.00	22.84	0.26	7.68	3.88
2022/01/12 01:00:00.00	22.58	0.24	7.69	3.91
2022/01/12 02:00:00.00	21.83	0.22	7.69	4.00
2022/01/12 03:00:00.00	21.53	0.21	7.70	3.82
2022/01/12 04:00:00.00	20.53	0.20	7.71	3.98
2022/01/12 05:00:00.00	20.88	0.17	7.72	4.19
2022/01/12 06:00:00.00	22.19	0.17	7.72	3.72
2022/01/12 07:00:00.00	19.83	0.17	7.73	2.80
2022/01/12 08:00:00.00	21.12	0.17	7.74	0.26
2022/01/12 09:00:00.00	20.62	0.18	7.74	3.60
2022/01/12 10:00:00.00	24.75	0.18	7.74	3.98
2022/01/12 11:00:00.00	34.31	0.18	7.74	4.19
2022/01/12 12:00:00.00	34.90	0.17	7.74	4.02
2022/01/12 13:00:00.00	36.14	0.15	7.75	3.92
2022/01/12 14:00:00.00	34.26	0.14	7.75	3.22
2022/01/12 15:00:00.00	30.30	0.14	7.76	0.03
2022/01/12 16:00:00.00	31.06	0.14	7.76	2.30
2022/01/12 17:00:00.00	30.03	0.14	7.75	3.60
2022/01/12 18:00:00.00	30.15	0.13	7.74	3.92
2022/01/12 19:00:00.00	29.13	0.13	7.74	2.81
2022/01/12 20:00:00.00	28.84	0.15	7.74	3.47
2022/01/12 21:00:00.00	27.76	0.17	7.74	3.89
2022/01/12 22:00:00.00	28.61	0.17	7.74	4.14
2022/01/12 23:00:00.00	26.31	0.15	7.75	3.95
最大值	36.14	0.26	7.76	4.19
最小值	19.83	0.13	7.68	0.03
平均值	26.69	0.17	7.73	3.40
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				