北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/02/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/02/13 00:00:00.00	59.20	0.05	7.54	1.19
2022/02/13 01:00:00.00	54.06	0.05	7.54	1.17
2022/02/13 02:00:00.00	49.49	0.02	7.54	1.20
2022/02/13 03:00:00.00	48.14	0.02	7.54	1.35
2022/02/13 04:00:00.00	48.86	0.03	7.54	0.54
2022/02/13 05:00:00.00	43.41	0.02	7.55	0.60
2022/02/13 06:00:00.00	42.43	0.02	7.58	0.00
2022/02/13 07:00:00.00	44.21	0.03	7.60	0.00
2022/02/13 08:00:00.00	46.24	0.02	7.64	0.00
2022/02/13 09:00:00.00	44.59	0.02	7.67	0.39
2022/02/13 10:00:00.00	42.71	0.02	7.61	1.17
2022/02/13 11:00:00.00	42.56	0.02	7.56	2.24
2022/02/13 12:00:00.00	40.32	0.01	7.51	2.81
2022/02/13 13:00:00.00	40.99	0.02	7.51	2.84
2022/02/13 14:00:00.00	39.81	0.02	7.51	2.91
2022/02/13 15:00:00.00	41.03	0.02	7.52	2.94
2022/02/13 16:00:00.00	45.81	0.24	7.53	1.32
2022/02/13 17:00:00.00	44.79	0.65	7.54	1.39
2022/02/13 18:00:00.00	44.85	0.98	7.57	0.00
2022/02/13 19:00:00.00	44.24	1.17	7.60	0.00
2022/02/13 20:00:00.00	40.78	1.36	7.59	4.73
2022/02/13 21:00:00.00	44.54	1.58	7.53	2.75
2022/02/13 22:00:00.00	65.84	1.86	7.54	3.00
2022/02/13 23:00:00.00	62.27	1.89	7.54	2.52
最大值	65.84	1.89	7.67	4.73
最小值	39.81	0.01	7.51	0.00
平均值	46.72	0.42	7.56	1.54
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				