北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/02/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/02/14 00:00:00.00	56.79	1.96	7.54	2.45
2022/02/14 01:00:00.00	53.44	0.95	7.54	2.50
2022/02/14 02:00:00.00	50.98	0.46	7.54	2.56
2022/02/14 03:00:00.00	51.68	1.65	7.54	2.76
2022/02/14 04:00:00.00	48.79	2.36	7.54	2.90
2022/02/14 05:00:00.00	46.86	2.47	7.55	2.77
2022/02/14 06:00:00.00	44.29	2.36	7.55	2.44
2022/02/14 07:00:00.00	43.59	2.10	7.55	2.58
2022/02/14 08:00:00.00	44.79	0.92	7.56	2.24
2022/02/14 09:00:00.00	45.91	1.26	7.56	2.74
2022/02/14 10:00:00.00	48.83	1.16	7.57	3.15
2022/02/14 11:00:00.00	46.95	0.24	7.58	2.98
2022/02/14 12:00:00.00	46.44	0.24	7.58	3.20
2022/02/14 13:00:00.00	46.59	0.24	7.59	3.04
2022/02/14 14:00:00.00	48.56	0.24	7.60	3.22
2022/02/14 15:00:00.00	48.04	0.24	7.61	2.90
2022/02/14 16:00:00.00	45.92	0.24	7.61	2.97
2022/02/14 17:00:00.00	48.46	0.24	7.63	3.07
2022/02/14 18:00:00.00	49.11	0.24	7.64	2.89
2022/02/14 19:00:00.00	48.42	0.24	7.65	3.14
2022/02/14 20:00:00.00	46.02	0.24	7.65	2.98
2022/02/14 21:00:00.00	47.45	0.24	7.66	3.16
2022/02/14 22:00:00.00	46.64	0.24	7.66	3.27
2022/02/14 23:00:00.00	47.27	0.24	7.67	2.98
最大值	56.79	2.47	7.67	3.27
最小值	43.59	0.24	7.54	2.24
平均值	47.99	0.86	7.59	2.87
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				