北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/02/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/02/15 00:00:00.00	48.07	0.24	7.68	3.20
2022/02/15 01:00:00.00	47.66	0.24	7.68	3.21
2022/02/15 02:00:00.00	47.19	0.24	7.69	3.00
2022/02/15 03:00:00.00	51.69	0.24	7.69	2.99
2022/02/15 04:00:00.00	45.21	0.24	7.70	3.04
2022/02/15 05:00:00.00	46.24	0.24	7.70	3.22
2022/02/15 06:00:00.00	46.05	0.24	7.70	3.21
2022/02/15 07:00:00.00	47.26	0.24	7.71	3.27
2022/02/15 08:00:00.00	46.65	0.24	7.71	2.33
2022/02/15 09:00:00.00	44.28	0.24	7.72	1.34
2022/02/15 10:00:00.00	45.67	0.24	7.72	2.58
2022/02/15 11:00:00.00	46.57	0.47	7.71	3.36
2022/02/15 12:00:00.00	50.44	0.54	7.71	3.30
2022/02/15 13:00:00.00	47.07	0.59	7.71	3.63
2022/02/15 14:00:00.00	48.21	0.79	7.71	3.73
2022/02/15 15:00:00.00	46.70	0.78	7.72	2.61
2022/02/15 16:00:00.00	50.32	0.76	7.72	3.22
2022/02/15 17:00:00.00	51.23	0.74	7.73	3.48
2022/02/15 18:00:00.00	52.38	0.73	7.73	3.17
2022/02/15 19:00:00.00	51.47	0.74	7.73	3.09
2022/02/15 20:00:00.00	48.89	0.74	7.73	3.41
2022/02/15 21:00:00.00	47.69	0.72	7.74	3.43
2022/02/15 22:00:00.00	48.90	0.72	7.74	3.45
2022/02/15 23:00:00.00	48.00	0.71	7.74	3.42
最大值	52.38	0.79	7.74	3.73
最小值	44.28	0.24	7.68	1.34
平均值	48.08	0.48	7.71	3.11
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				