北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/02/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/02/16 00:00:00.00	48.36		0.69	7.74	3.38
2022/02/16 01:00:00.00	50.19		0.67	7.74	3.31
2022/02/16 02:00:00.00	47.62		0.65	7.75	3.37
2022/02/16 03:00:00.00	48.28		0.66	7.75	3.48
2022/02/16 04:00:00.00	46.56		0.66	7.75	3.53
2022/02/16 05:00:00.00	47.16		0.66	7.75	3.56
2022/02/16 06:00:00.00	52.81		0.65	7.75	3.56
2022/02/16 07:00:00.00	51.94		0.64	7.76	3.46
2022/02/16 08:00:00.00	46.15		0.62	7.75	2.83
2022/02/16 09:00:00.00	46.15		0.61	7.75	2.19
2022/02/16 10:00:00.00	46.15		0.61	7.75	3.08
2022/02/16 11:00:00.00	46.15		0.61	7.75	3.50
2022/02/16 12:00:00.00	46.15		0.64	7.74	3.62
2022/02/16 13:00:00.00	46.15		0.63	7.74	3.60
2022/02/16 14:00:00.00	47.39		0.58	7.74	3.61
2022/02/16 15:00:00.00	54.39		0.59	7.75	3.53
2022/02/16 16:00:00.00	56.53		0.60	7.75	3.54
2022/02/16 17:00:00.00	63.86		0.58	7.75	4.05
2022/02/16 18:00:00.00	64.20		0.56	7.76	2.56
2022/02/16 19:00:00.00	57.86		0.55	7.76	2.97
2022/02/16 20:00:00.00	49.03		0.56	7.76	3.26
2022/02/16 21:00:00.00	50.99		0.56	7.75	3.30
2022/02/16 22:00:00.00	51.43		0.56	7.76	3.45
2022/02/16 23:00:00.00	50.13		0.56	7.76	3.57
最大值	64.20		0.69	7.76	4.05
最小值	46.15		0.55	7.74	2.19
平均值	50.65		0.61	7.75	3.35
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					