北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/02/17 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/02/17 00:00:00.00	52.91	0.56	7.76	3.45
2022/02/17 01:00:00.00	49.58	0.56	7.76	3.40
2022/02/17 02:00:00.00	47.52	0.54	7.75	3.24
2022/02/17 03:00:00.00	49.41	0.53	7.75	3.48
2022/02/17 04:00:00.00	46.53	0.52	7.75	3.46
2022/02/17 05:00:00.00	49.49	0.52	7.76	3.12
2022/02/17 06:00:00.00	47.39	0.53	7.76	3.07
2022/02/17 07:00:00.00	49.56	0.53	7.76	3.35
2022/02/17 08:00:00.00	46.32	0.51	7.76	3.50
2022/02/17 09:00:00.00	45.85	0.49	7.76	2.07
2022/02/17 10:00:00.00	45.71	0.49	7.76	2.82
2022/02/17 11:00:00.00	46.57	0.48	7.75	3.60
2022/02/17 12:00:00.00	47.89	0.47	7.75	3.66
2022/02/17 13:00:00.00	51.59	0.46	7.75	3.56
2022/02/17 14:00:00.00	46.27	0.45	7.75	3.53
2022/02/17 15:00:00.00	45.77	0.46	7.76	3.54
2022/02/17 16:00:00.00	51.27	0.44	7.76	3.49
2022/02/17 17:00:00.00	46.65	0.45	7.76	3.53
2022/02/17 18:00:00.00	51.74	0.44	7.76	3.56
2022/02/17 19:00:00.00	49.16	0.43	7.76	3.62
2022/02/17 20:00:00.00	45.73	0.42	7.76	3.68
2022/02/17 21:00:00.00	43.82	0.40	7.76	3.63
2022/02/17 22:00:00.00	46.14	0.42	7.76	3.46
2022/02/17 23:00:00.00	46.10	0.44	7.76	3.82
最大值	52.91	0.56	7.76	3.82
最小值	43.82	0.40	7.75	2.07
平均值	47.87	0.48	7.76	3.40
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				