北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/02/18 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/02/18 00:00:00.00	43.84	0.42	7.76	3.90
2022/02/18 01:00:00.00	45.52	0.40	7.76	3.84
2022/02/18 02:00:00.00	46.30	0.42	7.76	2.77
2022/02/18 03:00:00.00	56.96	0.44	7.77	0.00
2022/02/18 04:00:00.00	68.10	0.44	7.79	0.00
2022/02/18 05:00:00.00	61.14	0.41	7.81	0.00
2022/02/18 06:00:00.00	56.22	0.43	7.82	0.00
2022/02/18 07:00:00.00	56.08	0.47	7.84	0.00
2022/02/18 08:00:00.00	50.09	0.47	7.86	0.00
2022/02/18 09:00:00.00	50.25	0.48	7.79	3.26
2022/02/18 10:00:00.00	62.50	0.45	7.76	3.71
2022/02/18 11:00:00.00	77.17	0.38	7.75	3.73
2022/02/18 12:00:00.00	66.91	0.33	7.75	3.94
2022/02/18 13:00:00.00	57.92	0.31	7.75	3.62
2022/02/18 14:00:00.00	56.81	0.29	7.75	3.73
2022/02/18 15:00:00.00	56.88	0.28	7.75	3.54
2022/02/18 16:00:00.00	56.86	0.29	7.76	3.52
2022/02/18 17:00:00.00	55.92	0.27	7.77	3.49
2022/02/18 18:00:00.00	51.46	0.27	7.77	3.62
2022/02/18 19:00:00.00	51.36	0.29	7.77	3.71
2022/02/18 20:00:00.00	51.92	0.30	7.78	3.26
2022/02/18 21:00:00.00	49.49	0.29	7.79	1.06
2022/02/18 22:00:00.00	48.55	0.28	7.80	0.00
2022/02/18 23:00:00.00	47.16	0.29	7.82	0.00
最大值	77.17	0.48	7.86	3.94
最小值	43.84	0.27	7.75	0.00
平均值	55.23	0.36	7.78	2.28
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				