北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/02/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/02/20 00:00:00.00	55.63	0.52	7.73	0.00
2022/02/20 01:00:00.00	49.09	0.52	7.75	0.00
2022/02/20 02:00:00.00	47.16	0.54	7.77	0.00
2022/02/20 03:00:00.00	45.23	0.55	7.80	0.00
2022/02/20 04:00:00.00	45.91	0.56	7.82	0.00
2022/02/20 05:00:00.00	44.52	0.57	7.84	0.00
2022/02/20 06:00:00.00	41.06	0.59	7.86	0.00
2022/02/20 07:00:00.00	38.57	0.61	7.88	0.00
2022/02/20 08:00:00.00	36.67	0.61	7.89	0.00
2022/02/20 09:00:00.00	38.48	0.61	7.91	0.00
2022/02/20 10:00:00.00	38.24	0.59	7.93	0.00
2022/02/20 11:00:00.00	38.90	0.54	7.73	2.89
2022/02/20 12:00:00.00	37.69	0.53	7.69	2.26
2022/02/20 13:00:00.00	40.39	0.51	7.66	1.77
2022/02/20 14:00:00.00	40.30	0.48	7.65	1.36
2022/02/20 15:00:00.00	45.04	0.47	7.65	0.79
2022/02/20 16:00:00.00	37.63	0.47	7.65	0.37
2022/02/20 17:00:00.00	45.87	0.48	7.68	0.02
2022/02/20 18:00:00.00	41.99	0.50	7.70	0.12
2022/02/20 19:00:00.00	39.00	0.51	7.72	0.00
2022/02/20 20:00:00.00	38.94	0.53	7.75	0.10
2022/02/20 21:00:00.00	39.34	0.54	7.69	3.18
2022/02/20 22:00:00.00	35.66	0.63	7.65	3.46
2022/02/20 23:00:00.00	41.74	0.76	7.64	3.41
最大值	55.63	0.76	7.93	3.46
最小值	35.66	0.47	7.64	0.00
平均值	41.79	0.55	7.75	0.82
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				