北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/02/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/02/21 00:00:00.00	41.95	0.85	7.65	3.36
2022/02/21 01:00:00.00	41.83	0.90	7.67	3.46
2022/02/21 02:00:00.00	42.67	0.92	7.68	3.53
2022/02/21 03:00:00.00	39.40	0.91	7.69	3.60
2022/02/21 04:00:00.00	46.61	0.85	7.70	3.45
2022/02/21 05:00:00.00	41.05	0.76	7.71	3.51
2022/02/21 06:00:00.00	40.20	0.68	7.72	3.47
2022/02/21 07:00:00.00	42.19	0.66	7.73	3.54
2022/02/21 08:00:00.00	40.30	0.62	7.73	3.08
2022/02/21 09:00:00.00	40.17	0.61	7.74	1.30
2022/02/21 10:00:00.00	41.79	0.59	7.74	2.36
2022/02/21 11:00:00.00	42.56	0.56	7.74	3.58
2022/02/21 12:00:00.00	46.49	0.55	7.73	3.74
2022/02/21 13:00:00.00	45.88	0.52	7.73	4.40
2022/02/21 14:00:00.00	42.88	0.51	7.74	4.79
2022/02/21 15:00:00.00	47.49	0.49	7.74	4.45
2022/02/21 16:00:00.00	48.63	0.47	7.75	4.81
2022/02/21 17:00:00.00	48.66	0.46	7.76	4.61
2022/02/21 18:00:00.00	45.54	0.44	7.78	3.05
2022/02/21 19:00:00.00	42.73	0.42	7.78	3.37
2022/02/21 20:00:00.00	45.52	0.41	7.78	3.59
2022/02/21 21:00:00.00	42.46	0.38	7.78	3.85
2022/02/21 22:00:00.00	46.37	0.37	7.78	4.00
2022/02/21 23:00:00.00	51.08	0.37	7.79	4.02
最大值	51.08	0.92	7.79	4.81
最小值	39.40	0.37	7.65	1.30
平均值	43.94	0.60	7.74	3.62
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				