北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/02/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/22 00:00:00.00 | 45.16 | | 0.37 | 7.79 | 3.69 |
| 2022/02/22 01:00:00.00 | 46.35 | | 0.35 | 7.79 | 4.06 |
| 2022/02/22 02:00:00.00 | 49.10 | | 0.34 | 7.79 | 3.86 |
| 2022/02/22 03:00:00.00 | 43.28 | | 0.34 | 7.79 | 3.91 |
| 2022/02/22 04:00:00.00 | 42.82 | | 0.33 | 7.79 | 4.07 |
| 2022/02/22 05:00:00.00 | 46.30 | | 0.36 | 7.79 | 3.79 |
| 2022/02/22 06:00:00.00 | 41.59 | | 0.37 | 7.78 | 3.73 |
| 2022/02/22 07:00:00.00 | 43.07 | | 0.37 | 7.78 | 4.36 |
| 2022/02/22 08:00:00.00 | 42.22 | | 0.38 | 7.77 | 4.77 |
| 2022/02/22 09:00:00.00 | 44.88 | | 0.37 | 7.77 | 5.18 |
| 2022/02/22 10:00:00.00 | 41.23 | | 0.41 | 7.77 | 5.33 |
| 2022/02/22 11:00:00.00 | 45.86 | | 0.43 | 7.77 | 5.43 |
| 2022/02/22 12:00:00.00 | 51.31 | | 0.43 | 7.76 | 5.48 |
| 2022/02/22 13:00:00.00 | 45.39 | | 0.45 | 7.76 | 5.34 |
| 2022/02/22 14:00:00.00 | 50.55 | | 0.48 | 7.75 | 5.06 |
| 2022/02/22 15:00:00.00 | 51.05 | | 0.54 | 7.75 | 4.78 |
| 2022/02/22 16:00:00.00 | 48.97 | | 0.58 | 7.75 | 5.07 |
| 2022/02/22 17:00:00.00 | 54.75 | | 0.62 | 7.75 | 5.04 |
| 2022/02/22 18:00:00.00 | 58.65 | | 0.68 | 7.75 | 4.76 |
| 2022/02/22 19:00:00.00 | 60.62 | | 0.72 | 7.75 | 4.71 |
| 2022/02/22 20:00:00.00 | 52.66 | | 0.75 | 7.75 | 4.70 |
| 2022/02/22 21:00:00.00 | 62.90 | | 0.81 | 7.74 | 4.38 |
| 2022/02/22 22:00:00.00 | 53.36 | | 0.85 | 7.73 | 4.22 |
| 2022/02/22 23:00:00.00 | 54.93 | | 0.84 | 7.73 | 4.10 |
| **最大值** | 62.90 | | 0.85 | 7.79 | 5.48 |
| **最小值** | 41.23 | | 0.33 | 7.73 | 3.69 |
| **平均值** | 49.04 | | 0.51 | 7.76 | 4.58 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | | |
| 超标倍数 | | | | | |