北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/02/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/02/23 00:00:00.00	52.84	0.85	7.73	4.23
2022/02/23 01:00:00.00	53.52	0.88	7.72	3.94
2022/02/23 02:00:00.00	56.43	0.90	7.71	4.21
2022/02/23 03:00:00.00	51.66	0.91	7.71	3.82
2022/02/23 04:00:00.00	49.40	0.90	7.70	3.74
2022/02/23 05:00:00.00	51.00	0.87	7.70	3.08
2022/02/23 06:00:00.00	56.28	0.84	7.70	2.53
2022/02/23 07:00:00.00	55.57	0.85	7.69	2.83
2022/02/23 08:00:00.00	49.79	0.82	7.68	4.29
2022/02/23 09:00:00.00	49.54	0.79	7.67	4.85
2022/02/23 10:00:00.00	49.13	0.75	7.67	4.92
2022/02/23 11:00:00.00	55.47	0.69	7.67	5.21
2022/02/23 12:00:00.00	49.47	0.62	7.67	4.85
2022/02/23 13:00:00.00	49.07	0.56	7.66	4.70
2022/02/23 14:00:00.00	48.70	0.52	7.67	4.77
2022/02/23 15:00:00.00	48.94	0.50	7.66	4.89
2022/02/23 16:00:00.00	52.48	0.46	7.67	4.92
2022/02/23 17:00:00.00	49.50	0.43	7.68	4.62
2022/02/23 18:00:00.00	48.91	0.38	7.69	2.96
2022/02/23 19:00:00.00	49.82	0.37	7.69	4.61
2022/02/23 20:00:00.00	65.86	0.37	7.69	4.87
2022/02/23 21:00:00.00	63.80	0.34	7.70	4.62
2022/02/23 22:00:00.00	54.87	0.32	7.70	4.62
2022/02/23 23:00:00.00	50.17	0.30	7.71	4.73
最大值	65.86	0.91	7.73	5.21
最小值	48.70	0.30	7.66	2.53
平均值	52.59	0.63	7.69	4.28
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				