北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/02/24 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/02/24 00:00:00.00	48.837	0.269	7.719	4.201
2022/02/24 01:00:00.00	42.010	0.257	7.724	3.686
2022/02/24 02:00:00.00	40.643	0.245	7.726	2.836
2022/02/24 03:00:00.00	40.535	0.228	7.730	2.406
2022/02/24 04:00:00.00	38.234	0.230	7.729	2.355
2022/02/24 05:00:00.00	33.060	0.229	7.728	2.242
2022/02/24 06:00:00.00	34.108	0.228	7.727	2.138
2022/02/24 07:00:00.00	31.740	0.216	7.725	1.859
2022/02/24 08:00:00.00	32.825	0.217	7.736	0.029
2022/02/24 09:00:00.00	30.575	0.217	7.752	0.005
2022/02/24 10:00:00.00	31.509	0.212	7.767	0.001
2022/02/24 11:00:00.00	31.274	0.210	7.738	6.646
2022/02/24 12:00:00.00	35.799	0.202	7.673	2.737
2022/02/24 13:00:00.00	47.094	0.187	7.681	2.424
2022/02/24 14:00:00.00	36.742	0.183	7.680	2.882
2022/02/24 15:00:00.00	36.463	0.184	7.683	3.285
2022/02/24 16:00:00.00	38.925	0.190	7.679	3.097
2022/02/24 17:00:00.00	34.608	0.196	7.688	2.256
2022/02/24 18:00:00.00	41.245	0.176	7.698	1.243
2022/02/24 19:00:00.00	45.701	0.151	7.695	1.617
2022/02/24 20:00:00.00	34.304	0.177	7.711	0.469
2022/02/24 21:00:00.00	33.785	0.170	7.703	3.719
2022/02/24 22:00:00.00	36.654	0.155	7.700	3.809
2022/02/24 23:00:00.00	34.643	0.144	7.705	3.757
最大值	48.837	0.269	7.767	6.646
最小值	30.575	0.144	7.673	0.001
平均值	37.138	0.203	7.712	2.487
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				