北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/02/25 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/02/25 00:00:00.00	33.72		0.11	7.71	3.96
2022/02/25 01:00:00.00	34.20		0.10	7.72	4.29
2022/02/25 02:00:00.00	33.14		0.09	7.72	4.03
2022/02/25 03:00:00.00	31.25		0.11	7.72	4.41
2022/02/25 04:00:00.00	29.72		0.12	7.72	4.21
2022/02/25 05:00:00.00	30.63		0.08	7.73	3.94
2022/02/25 06:00:00.00	34.59		0.06	7.73	4.14
2022/02/25 07:00:00.00	30.25		0.07	7.73	4.49
2022/02/25 08:00:00.00	31.78		0.07	7.73	4.31
2022/02/25 09:00:00.00	34.08		0.06	7.72	4.99
2022/02/25 10:00:00.00	31.87		0.05	7.72	4.56
2022/02/25 11:00:00.00	29.83		0.05	7.72	4.54
2022/02/25 12:00:00.00	30.17		0.04	7.71	4.12
2022/02/25 13:00:00.00	38.48		0.02	7.70	4.57
2022/02/25 14:00:00.00	36.33		0.03	7.70	4.19
2022/02/25 15:00:00.00	33.08		0.03	7.70	4.26
2022/02/25 16:00:00.00	40.69		0.03	7.70	3.93
2022/02/25 17:00:00.00	40.53		0.03	7.71	1.70
2022/02/25 18:00:00.00	38.73		0.03	7.71	1.87
2022/02/25 19:00:00.00	31.01		0.03	7.70	3.76
2022/02/25 20:00:00.00	32.77		0.03	7.69	4.04
2022/02/25 21:00:00.00	38.67		0.03	7.70	4.13
2022/02/25 22:00:00.00	33.82		0.05	7.70	4.39
2022/02/25 23:00:00.00	34.03		0.05	7.70	4.51
最大值	40.69		0.12	7.73	4.99
最小值	29.72		0.02	7.69	1.70
平均值	33.89		0.06	7.71	4.06
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					