北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/02/26 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/02/26 00:00:00.00	33.50		0.03	7.70	3.92
2022/02/26 01:00:00.00	32.55		0.03	7.70	3.80
2022/02/26 02:00:00.00	32.13		0.03	7.70	8.05
2022/02/26 03:00:00.00	29.48		0.02	7.70	3.83
2022/02/26 04:00:00.00	32.35		0.02	7.71	3.75
2022/02/26 05:00:00.00	34.33		0.03	7.71	3.78
2022/02/26 06:00:00.00	30.88		0.03	7.71	3.73
2022/02/26 07:00:00.00	32.43		0.04	7.71	3.62
2022/02/26 08:00:00.00	30.98		0.03	7.71	2.13
2022/02/26 09:00:00.00	30.95		0.02	7.71	3.23
2022/02/26 10:00:00.00	30.28		0.01	7.70	4.44
2022/02/26 11:00:00.00	32.00		0.01	7.69	4.61
2022/02/26 12:00:00.00	36.46		0.01	7.69	4.61
2022/02/26 13:00:00.00	58.51		0.03	7.69	4.71
2022/02/26 14:00:00.00	36.16		0.04	7.69	4.62
2022/02/26 15:00:00.00	38.28		0.04	7.69	4.39
2022/02/26 16:00:00.00	37.55		0.03	7.70	3.82
2022/02/26 17:00:00.00	39.39		0.01	7.71	1.40
2022/02/26 18:00:00.00	39.67		0.02	7.71	1.09
2022/02/26 19:00:00.00	37.14		0.04	7.70	3.20
2022/02/26 20:00:00.00	30.09		0.04	7.69	3.77
2022/02/26 21:00:00.00	32.51		0.03	7.69	2.68
2022/02/26 22:00:00.00	32.70		0.02	7.69	2.11
2022/02/26 23:00:00.00	32.76		0.02	7.69	1.89
最大值	58.51		0.04	7.71	8.05
最小值	29.48		0.01	7.69	1.09
平均值	34.71		0.03	7.70	3.63
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					