北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/02/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/02/27 00:00:00.00	25.96		0.02	7.69	1.91
2022/02/27 01:00:00.00	27.62		0.02	7.69	1.71
2022/02/27 02:00:00.00	28.47		0.03	7.69	1.61
2022/02/27 03:00:00.00	30.02		0.03	7.68	2.58
2022/02/27 04:00:00.00	32.70		0.02	7.67	3.04
2022/02/27 05:00:00.00	27.07		0.02	7.67	2.97
2022/02/27 06:00:00.00	27.83		0.02	7.67	3.13
2022/02/27 07:00:00.00	27.38		0.03	7.67	3.10
2022/02/27 08:00:00.00	37.67		0.02	7.67	2.28
2022/02/27 09:00:00.00	85.36		0.01	7.67	1.84
2022/02/27 10:00:00.00	33.38		0.01	7.67	2.79
2022/02/27 11:00:00.00	26.77		0.01	7.66	3.35
2022/02/27 12:00:00.00	28.15		0.00	7.66	3.55
2022/02/27 13:00:00.00	33.14		0.01	7.65	3.24
2022/02/27 14:00:00.00	34.56		0.02	7.66	1.37
2022/02/27 15:00:00.00	34.90		0.02	7.68	0.00
2022/02/27 16:00:00.00	52.81		0.01	7.70	0.00
2022/02/27 17:00:00.00	38.50		0.02	7.72	0.00
2022/02/27 18:00:00.00	44.20		0.04	7.75	0.00
2022/02/27 19:00:00.00	33.23		0.06	7.77	0.00
2022/02/27 20:00:00.00	36.05		0.09	7.79	0.00
2022/02/27 21:00:00.00	35.47		0.14	7.81	0.00
2022/02/27 22:00:00.00	32.90		0.16	7.82	0.00
2022/02/27 23:00:00.00	31.51		0.18	7.84	0.00
最大值	85.36		0.18	7.84	3.55
最小值	25.96		0.00	7.65	0.00
平均值	35.24		0.04	7.71	1.60
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					