北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/02/28 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/02/28 00:00:00.00	29.39	0.25	7.86	0.00
2022/02/28 01:00:00.00	26.70	0.30	7.84	2.23
2022/02/28 02:00:00.00	31.73	0.15	7.78	4.59
2022/02/28 03:00:00.00	31.80	0.02	7.77	4.45
2022/02/28 04:00:00.00	31.76	0.03	7.77	4.35
2022/02/28 05:00:00.00	33.07	0.03	7.77	4.43
2022/02/28 06:00:00.00	31.27	0.02	7.76	4.38
2022/02/28 07:00:00.00	31.29	0.03	7.76	4.30
2022/02/28 08:00:00.00	27.59	0.02	7.77	2.49
2022/02/28 09:00:00.00	29.10	0.02	7.77	1.14
2022/02/28 10:00:00.00	29.85	0.02	7.76	3.22
2022/02/28 11:00:00.00	32.57	0.01	7.75	3.82
2022/02/28 12:00:00.00	30.88	0.01	7.75	4.14
2022/02/28 13:00:00.00	31.33	0.01	7.75	4.54
2022/02/28 14:00:00.00	38.10	0.00	7.75	4.45
2022/02/28 15:00:00.00	35.90	0.01	7.75	5.41
2022/02/28 16:00:00.00	38.75	0.02	7.75	5.19
2022/02/28 17:00:00.00	33.15	0.01	7.76	1.66
2022/02/28 18:00:00.00	33.95	0.02	7.77	1.48
2022/02/28 19:00:00.00	35.50	0.06	7.76	3.75
2022/02/28 20:00:00.00	39.96	0.06	7.76	4.42
2022/02/28 21:00:00.00	35.88	0.03	7.76	4.93
2022/02/28 22:00:00.00	38.33	0.02	7.77	4.62
2022/02/28 23:00:00.00	37.45	0.02	7.77	4.76
最大值	39.96	0.30	7.86	5.41
最小值	26.70	0.00	7.75	0.00
平均值	33.14	0.05	7.77	3.70
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				