北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/03/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/03/01 00:00:00.00	32.67		0.03	7.78	4.79
2022/03/01 01:00:00.00	36.03		0.03	7.77	4.43
2022/03/01 02:00:00.00	34.96		0.04	7.77	4.75
2022/03/01 03:00:00.00	32.61		0.03	7.78	4.44
2022/03/01 04:00:00.00	31.60		0.04	7.78	4.44
2022/03/01 05:00:00.00	34.64		0.06	7.78	4.28
2022/03/01 06:00:00.00	30.13		0.05	7.78	4.55
2022/03/01 07:00:00.00	30.49		0.03	7.78	4.62
2022/03/01 08:00:00.00	29.85		0.03	7.78	4.00
2022/03/01 09:00:00.00	28.00		0.04	7.78	1.06
2022/03/01 10:00:00.00	28.80		0.04	7.78	1.81
2022/03/01 11:00:00.00	28.97		0.04	7.77	2.40
2022/03/01 12:00:00.00	34.45		0.03	7.76	1.86
2022/03/01 13:00:00.00	31.78		0.03	7.76	2.36
2022/03/01 14:00:00.00	39.47		0.04	7.76	0.00
2022/03/01 15:00:00.00	42.06		0.03	7.77	0.87
2022/03/01 16:00:00.00	37.69		0.04	7.76	2.07
2022/03/01 17:00:00.00	35.20		0.04	7.77	1.46
2022/03/01 18:00:00.00	37.69		0.03	7.77	0.84
2022/03/01 19:00:00.00	37.61		0.04	7.77	2.07
2022/03/01 20:00:00.00	33.44		0.03	7.76	3.30
2022/03/01 21:00:00.00	33.58		0.02	7.76	3.48
2022/03/01 22:00:00.00	33.87		0.03	7.76	3.57
2022/03/01 23:00:00.00	31.76		0.03	7.76	3.49
最大值	42.06		0.06	7.78	4.79
最小值	28.00		0.02	7.76	0.00
平均值	33.64		0.04	7.77	2.96
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					