北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/03/02 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/03/02 00:00:00.00	34.41		0.04	7.76	3.65
2022/03/02 01:00:00.00	34.71		0.04	7.77	3.48
2022/03/02 02:00:00.00	33.00		0.05	7.77	3.54
2022/03/02 03:00:00.00	38.02		0.05	7.77	3.66
2022/03/02 04:00:00.00	30.10		0.05	7.77	3.38
2022/03/02 05:00:00.00	32.32		0.05	7.75	4.39
2022/03/02 06:00:00.00	26.50		0.05	7.73	3.33
2022/03/02 07:00:00.00	29.55		0.07	7.69	3.77
2022/03/02 08:00:00.00	29.36		0.07	7.66	3.12
2022/03/02 09:00:00.00	30.78		0.06	7.66	0.68
2022/03/02 10:00:00.00	29.77		0.06	7.65	2.81
2022/03/02 11:00:00.00	32.53		0.08	7.61	3.79
2022/03/02 12:00:00.00	36.25		0.07	7.59	4.21
2022/03/02 13:00:00.00	38.97		0.06	7.58	3.92
2022/03/02 14:00:00.00	51.02		0.07	7.58	4.31
2022/03/02 15:00:00.00	51.02		0.08	7.57	3.95
2022/03/02 16:00:00.00	51.02		0.17	7.57	4.05
2022/03/02 17:00:00.00	51.02		0.15	7.58	2.39
2022/03/02 18:00:00.00	50.75		0.13	7.60	0.22
2022/03/02 19:00:00.00	49.13		0.10	7.60	2.35
2022/03/02 20:00:00.00	49.24		0.08	7.59	3.81
2022/03/02 21:00:00.00	52.23		0.06	7.59	4.04
2022/03/02 22:00:00.00	40.75		0.05	7.60	4.23
2022/03/02 23:00:00.00	48.17		0.05	7.60	4.02
最大值	52.23		0.17	7.77	4.39
最小值	26.50		0.04	7.57	0.22
平均值	39.61		0.07	7.65	3.38
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					