北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/03/03 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/03/03 00:00:00.00	37.57	0.03	7.61	4.43
2022/03/03 01:00:00.00	38.54	0.03	7.61	4.02
2022/03/03 02:00:00.00	49.03	0.04	7.62	4.35
2022/03/03 03:00:00.00	47.35	0.03	7.63	4.16
2022/03/03 04:00:00.00	36.72	0.02	7.63	4.14
2022/03/03 05:00:00.00	39.06	0.01	7.64	3.85
2022/03/03 06:00:00.00	42.52	0.02	7.64	3.88
2022/03/03 07:00:00.00	40.29	0.03	7.65	4.18
2022/03/03 08:00:00.00	40.65	0.02	7.65	3.35
2022/03/03 09:00:00.00	43.07	0.01	7.67	0.52
2022/03/03 10:00:00.00	39.45	0.01	7.67	2.65
2022/03/03 11:00:00.00	47.90	0.02	7.65	4.35
2022/03/03 12:00:00.00	47.52	0.02	7.65	4.76
2022/03/03 13:00:00.00	48.44	0.02	7.65	4.40
2022/03/03 14:00:00.00	42.15	0.02	7.65	4.64
2022/03/03 15:00:00.00	43.74	0.02	7.65	4.32
2022/03/03 16:00:00.00	47.89	0.01	7.66	4.07
2022/03/03 17:00:00.00	46.96	0.01	7.67	4.00
2022/03/03 18:00:00.00	59.95	0.03	7.68	1.09
2022/03/03 19:00:00.00	52.67	0.02	7.69	2.39
2022/03/03 20:00:00.00	46.74	0.01	7.67	1.71
2022/03/03 21:00:00.00	41.88	0.02	7.67	4.48
2022/03/03 22:00:00.00	36.66	0.01	7.66	4.56
2022/03/03 23:00:00.00	37.83	0.01	7.67	3.64
最大值	59.95	0.04	7.69	4.76
最小值	36.66	0.01	7.61	0.52
平均值	43.94	0.02	7.65	3.66
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				