北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/03/04 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/03/04 00:00:00.00	44.69		0.01	7.66	3.65
2022/03/04 01:00:00.00	47.27		0.01	7.67	3.39
2022/03/04 02:00:00.00	42.60		0.01	7.67	3.33
2022/03/04 03:00:00.00	43.72		0.01	7.67	3.54
2022/03/04 04:00:00.00	42.11		0.01	7.67	4.26
2022/03/04 05:00:00.00	39.90		0.01	7.67	4.22
2022/03/04 06:00:00.00	39.12		0.00	7.67	4.31
2022/03/04 07:00:00.00	36.87		0.02	7.67	3.99
2022/03/04 08:00:00.00	42.11		0.03	7.68	1.86
2022/03/04 09:00:00.00	36.59		0.03	7.69	0.63
2022/03/04 10:00:00.00	39.17		0.03	7.68	3.40
2022/03/04 11:00:00.00	45.46		0.02	7.68	4.58
2022/03/04 12:00:00.00	44.13		0.03	7.68	4.92
2022/03/04 13:00:00.00	39.63		0.02	7.68	5.10
2022/03/04 14:00:00.00	41.51		0.02	7.68	13.91
2022/03/04 15:00:00.00	41.57		0.03	7.69	9.70
2022/03/04 16:00:00.00	43.91		0.01	7.69	5.27
2022/03/04 17:00:00.00	41.37		0.01	7.70	5.18
2022/03/04 18:00:00.00	45.19		0.01	7.70	5.22
2022/03/04 19:00:00.00	41.48		0.01	7.70	5.09
2022/03/04 20:00:00.00	41.50		0.02	7.70	5.03
2022/03/04 21:00:00.00	44.48		0.03	7.70	4.79
2022/03/04 22:00:00.00	41.07		0.02	7.70	4.44
2022/03/04 23:00:00.00	36.59		0.01	7.69	4.88
最大值	47.27		0.03	7.70	13.91
最小值	36.59		0.00	7.66	0.63
平均值	41.75		0.02	7.68	4.78
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					