北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/03/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/03/06 00:00:00.00	44.11		0.03	7.69	4.87
2022/03/06 01:00:00.00	39.94		0.04	7.69	4.60
2022/03/06 02:00:00.00	36.93		0.02	7.69	4.81
2022/03/06 03:00:00.00	39.23		0.01	7.69	4.97
2022/03/06 04:00:00.00	36.52		0.02	7.69	4.73
2022/03/06 05:00:00.00	35.23		0.02	7.69	4.62
2022/03/06 06:00:00.00	37.33		0.01	7.69	4.66
2022/03/06 07:00:00.00	38.33		0.01	7.69	4.91
2022/03/06 08:00:00.00	34.85		0.01	7.68	4.87
2022/03/06 09:00:00.00	38.10		0.01	7.69	4.60
2022/03/06 10:00:00.00	37.65		0.00	7.69	3.53
2022/03/06 11:00:00.00	35.41		0.02	7.69	2.75
2022/03/06 12:00:00.00	37.89		0.03	7.68	2.85
2022/03/06 13:00:00.00	36.82		0.02	7.68	2.79
2022/03/06 14:00:00.00	39.92		0.02	7.68	2.53
2022/03/06 15:00:00.00	45.37		0.01	7.67	2.72
2022/03/06 16:00:00.00	49.69		0.02	7.67	2.29
2022/03/06 17:00:00.00	42.70		0.02	7.68	2.03
2022/03/06 18:00:00.00	40.33		0.01	7.67	1.84
2022/03/06 19:00:00.00	43.74		0.02	7.67	2.22
2022/03/06 20:00:00.00	40.67		0.02	7.67	2.46
2022/03/06 21:00:00.00	37.53		0.01	7.67	2.48
2022/03/06 22:00:00.00	37.55		0.01	7.68	2.53
2022/03/06 23:00:00.00	37.91		0.02	7.67	2.47
最大值	49.69		0.04	7.69	4.97
最小值	34.85		0.00	7.67	1.84
平均值	39.32		0.02	7.68	3.46
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					