北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/03/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/03/07 00:00:00.00	44.53		0.03	7.68	2.31
2022/03/07 01:00:00.00	48.67		0.02	7.67	1.94
2022/03/07 02:00:00.00	35.58		0.02	7.67	1.97
2022/03/07 03:00:00.00	36.97		0.03	7.67	1.85
2022/03/07 04:00:00.00	36.46		0.02	7.66	1.82
2022/03/07 05:00:00.00	32.53		0.01	7.67	1.81
2022/03/07 06:00:00.00	33.96		0.02	7.67	1.73
2022/03/07 07:00:00.00	34.33		0.02	7.66	1.86
2022/03/07 08:00:00.00	30.65		0.02	7.66	2.14
2022/03/07 09:00:00.00	34.07		0.02	7.65	2.82
2022/03/07 10:00:00.00	32.04		0.02	7.65	3.82
2022/03/07 11:00:00.00	39.86		0.02	7.64	4.50
2022/03/07 12:00:00.00	37.59		0.02	7.64	4.23
2022/03/07 13:00:00.00	53.28		0.01	7.64	4.56
2022/03/07 14:00:00.00	44.22		0.01	7.63	4.67
2022/03/07 15:00:00.00	45.55		0.01	7.64	4.66
2022/03/07 16:00:00.00	49.17		0.02	7.64	4.98
2022/03/07 17:00:00.00	49.55		0.02	7.64	5.19
2022/03/07 18:00:00.00	69.31		0.03	7.65	5.11
2022/03/07 19:00:00.00	50.19		0.02	7.65	4.70
2022/03/07 20:00:00.00	41.60		0.02	7.65	4.40
2022/03/07 21:00:00.00	40.68		0.04	7.66	4.63
2022/03/07 22:00:00.00	44.01		0.03	7.65	4.66
2022/03/07 23:00:00.00	38.11		0.02	7.66	4.52
最大值	69.31		0.04	7.68	5.19
最小值	30.65		0.01	7.63	1.73
平均值	41.79		0.02	7.65	3.54
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					