北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/03/08 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/03/08 00:00:00.00	]		0.02	7.66	4.63
2022/03/08 01:00:00.00	34.72		0.02	7.66	4.30
2022/03/08 02:00:00.00	37.32		0.02	7.66	4.54
2022/03/08 03:00:00.00	37.78		0.01	7.66	4.45
2022/03/08 04:00:00.00	40.13		0.02	7.66	4.49
2022/03/08 05:00:00.00	37.14		0.02	7.65	4.64
2022/03/08 06:00:00.00	35.74		0.02	7.65	4.90
2022/03/08 07:00:00.00	31.90		0.03	7.65	4.88
2022/03/08 08:00:00.00	35.43		0.03	7.65	5.01
2022/03/08 09:00:00.00	37.05		0.02	7.64	5.34
2022/03/08 10:00:00.00	35.80		0.03	7.64	4.57
2022/03/08 11:00:00.00	38.28		0.04	7.64	4.44
2022/03/08 12:00:00.00	41.93		0.03	7.64	4.48
2022/03/08 13:00:00.00	36.23		0.02	7.63	4.22
2022/03/08 14:00:00.00	38.40		0.01	7.62	4.14
2022/03/08 15:00:00.00	44.41		0.01	7.62	4.29
2022/03/08 16:00:00.00	40.55		0.04	7.61	4.22
2022/03/08 17:00:00.00	52.50		0.05	7.62	4.26
2022/03/08 18:00:00.00	47.99		0.05	7.62	4.12
2022/03/08 19:00:00.00	47.96		0.06	7.61	4.23
2022/03/08 20:00:00.00	37.89		0.07	7.63	0.71
2022/03/08 21:00:00.00	49.82		0.07	7.62	3.68
2022/03/08 22:00:00.00	40.54		0.07	7.61	3.86
2022/03/08 23:00:00.00	35.03		0.08	7.61	3.53
最大值	52.50		0.08	7.66	5.34
最小值	31.90		0.01	7.61	0.71
平均值	39.73		0.04	7.64	4.25
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					