北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/03/09 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/03/09 00:00:00.00	41.65	0.08	7.61	3.82
2022/03/09 01:00:00.00	36.61	0.08	7.61	3.30
2022/03/09 02:00:00.00	33.42	0.09	7.61	3.77
2022/03/09 03:00:00.00	41.05	0.08	7.61	3.38
2022/03/09 04:00:00.00	36.25	0.08	7.61	3.72
2022/03/09 05:00:00.00	33.94	0.08	7.61	3.71
2022/03/09 06:00:00.00	36.00	0.09	7.61	3.55
2022/03/09 07:00:00.00	37.88	0.07	7.61	3.92
2022/03/09 08:00:00.00	32.85	0.06	7.60	4.60
2022/03/09 09:00:00.00	29.64	0.06	7.60	3.78
2022/03/09 10:00:00.00	34.98	0.05	7.60	3.11
2022/03/09 11:00:00.00	34.22	0.05	7.60	2.95
2022/03/09 12:00:00.00	36.04	0.05	7.61	2.44
2022/03/09 13:00:00.00	36.10	0.04	7.61	2.04
2022/03/09 14:00:00.00	0.00	0.04	7.61	1.81
2022/03/09 15:00:00.00	0.00	0.04	7.61	1.70
2022/03/09 16:00:00.00	0.00	0.05	7.61	1.39
2022/03/09 17:00:00.00	0.00	0.04	7.63	0.31
2022/03/09 18:00:00.00	4.95	0.04	7.67	0.68
2022/03/09 19:00:00.00	42.44	0.05	7.63	2.53
2022/03/09 20:00:00.00	42.67	0.06	7.61	3.16
2022/03/09 21:00:00.00	43.49	0.06	7.61	3.14
2022/03/09 22:00:00.00	40.59	0.06	7.60	3.23
2022/03/09 23:00:00.00	38.36	0.06	7.60	3.08
最大值	43.49	0.09	7.67	4.60
最小值	0.00	0.04	7.60	0.31
平均值	29.71	0.06	7.61	2.88
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				