北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/03/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/03/10 00:00:00.00	39.16		0.07	7.60	3.17
2022/03/10 01:00:00.00	42.12		0.07	7.60	3.15
2022/03/10 02:00:00.00	40.32		0.09	7.59	2.89
2022/03/10 03:00:00.00	43.66		0.11	7.59	3.03
2022/03/10 04:00:00.00	39.71		0.17	7.58	3.49
2022/03/10 05:00:00.00	34.83		0.27	7.58	3.72
2022/03/10 06:00:00.00	38.61		0.36	7.58	3.44
2022/03/10 07:00:00.00	38.70		0.43	7.57	3.61
2022/03/10 08:00:00.00	37.62		0.50	7.57	2.37
2022/03/10 09:00:00.00	44.49		0.55	7.57	2.24
2022/03/10 10:00:00.00	36.89		0.59	7.55	3.82
2022/03/10 11:00:00.00	34.73		0.70	7.55	4.36
2022/03/10 12:00:00.00	38.75		0.82	7.54	4.18
2022/03/10 13:00:00.00	42.92		0.94	7.54	4.32
2022/03/10 14:00:00.00	55.25		1.07	7.53	4.10
2022/03/10 15:00:00.00	49.12		1.21	7.53	4.33
2022/03/10 16:00:00.00	48.07		1.36	7.54	3.90
2022/03/10 17:00:00.00	47.21		1.52	7.54	1.36
2022/03/10 18:00:00.00	44.74		1.58	7.55	1.22
2022/03/10 19:00:00.00	47.24		1.59	7.53	3.39
2022/03/10 20:00:00.00	51.90		1.73	7.52	3.95
2022/03/10 21:00:00.00	47.02		1.91	7.52	4.11
2022/03/10 22:00:00.00	36.06		2.07	7.52	4.16
2022/03/10 23:00:00.00	44.52		2.21	7.51	4.56
最大值	55.25		2.21	7.60	4.56
最小值	34.73		0.07	7.51	1.22
平均值	42.65		0.91	7.55	3.45
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					