北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/03/11 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/03/11 00:00:00.00	46.20	2.33	7.50	4.41
2022/03/11 01:00:00.00	38.28	2.46	7.50	4.36
2022/03/11 02:00:00.00	53.17	2.56	7.50	4.08
2022/03/11 03:00:00.00	122.45	2.66	7.51	4.08
2022/03/11 04:00:00.00	34.52	2.73	7.51	4.14
2022/03/11 05:00:00.00	37.25	2.83	7.51	4.05
2022/03/11 06:00:00.00	38.46	2.92	7.50	4.14
2022/03/11 07:00:00.00	35.37	2.98	7.50	4.51
2022/03/11 08:00:00.00	34.64	3.03	7.51	1.95
2022/03/11 09:00:00.00	36.63	3.02	7.50	2.35
2022/03/11 10:00:00.00	38.27	3.01	7.49	3.87
2022/03/11 11:00:00.00	38.47	3.08	7.49	4.32
2022/03/11 12:00:00.00	39.20	3.14	7.50	4.03
2022/03/11 13:00:00.00	38.72	3.19	7.49	4.07
2022/03/11 14:00:00.00	38.07	3.27	7.49	4.23
2022/03/11 15:00:00.00	49.89	3.32	7.49	4.00
2022/03/11 16:00:00.00	35.35	3.35	7.48	3.80
2022/03/11 17:00:00.00	38.84	3.36	7.49	0.95
2022/03/11 18:00:00.00	43.92	3.28	7.51	0.00
2022/03/11 19:00:00.00	40.42	3.21	7.49	2.15
2022/03/11 20:00:00.00	42.83	3.24	7.49	1.66
2022/03/11 21:00:00.00	38.80	3.26	7.48	4.17
2022/03/11 22:00:00.00	38.09	3.31	7.47	4.15
2022/03/11 23:00:00.00	44.40	3.43	7.46	4.60
最大值	122.45	3.43	7.51	4.60
最小值	34.52	2.33	7.46	0.00
平均值	43.43	3.04	7.49	3.50
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				