北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/03/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/03/13 00:00:00.00	40.45		4.47	7.37	4.22
2022/03/13 01:00:00.00	41.39		4.58	7.37	4.00
2022/03/13 02:00:00.00	36.54		4.67	7.38	4.10
2022/03/13 03:00:00.00	37.83		4.69	7.38	4.05
2022/03/13 04:00:00.00	40.46		4.70	7.39	3.90
2022/03/13 05:00:00.00	37.88		4.73	7.39	3.93
2022/03/13 06:00:00.00	35.30		4.78	7.39	3.80
2022/03/13 07:00:00.00	36.49		4.82	7.40	4.51
2022/03/13 08:00:00.00	37.08		4.84	7.41	3.53
2022/03/13 09:00:00.00	40.12		4.81	7.41	1.92
2022/03/13 10:00:00.00	38.98		4.74	7.40	3.47
2022/03/13 11:00:00.00	34.82		4.74	7.41	4.00
2022/03/13 12:00:00.00	40.18		4.79	7.42	4.16
2022/03/13 13:00:00.00	52.77		4.82	7.43	3.98
2022/03/13 14:00:00.00	41.76		4.82	7.44	3.90
2022/03/13 15:00:00.00	43.08		4.83	7.44	4.24
2022/03/13 16:00:00.00	36.42		4.87	7.44	3.94
2022/03/13 17:00:00.00	37.50		4.88	7.45	1.59
2022/03/13 18:00:00.00	43.87		4.81	7.44	1.73
2022/03/13 19:00:00.00	36.63		4.82	7.45	3.56
2022/03/13 20:00:00.00	38.49		4.83	7.45	3.91
2022/03/13 21:00:00.00	39.50		4.83	7.45	3.89
2022/03/13 22:00:00.00	35.99		4.84	7.45	3.61
2022/03/13 23:00:00.00	36.58		4.83	7.45	3.56
最大值	52.77		4.88	7.45	4.51
最小值	34.82		4.47	7.37	1.59
平均值	39.17		4.77	7.42	3.65
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					