北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/03/17 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/03/17 00:00:00.00	43.18		2.31	7.41	3.98
2022/03/17 01:00:00.00	44.74		2.29	7.42	3.84
2022/03/17 02:00:00.00	46.79		2.26	7.43	4.00
2022/03/17 03:00:00.00	48.60		2.21	7.43	3.93
2022/03/17 04:00:00.00	45.65		2.14	7.43	3.83
2022/03/17 05:00:00.00	51.05		1.90	7.44	3.68
2022/03/17 06:00:00.00	47.12		1.88	7.44	3.60
2022/03/17 07:00:00.00	47.37		1.93	7.43	3.94
2022/03/17 08:00:00.00	46.78		1.87	7.43	2.90
2022/03/17 09:00:00.00	49.15		1.77	7.44	1.12
2022/03/17 10:00:00.00	52.42		1.63	7.43	3.05
2022/03/17 11:00:00.00	49.84		1.57	7.44	3.86
2022/03/17 12:00:00.00	47.55		1.54	7.45	3.77
2022/03/17 13:00:00.00	49.89		1.47	7.45	3.50
2022/03/17 14:00:00.00	46.14		1.37	7.46	3.57
2022/03/17 15:00:00.00	45.12		1.26	7.47	3.60
2022/03/17 16:00:00.00	46.06		1.14	7.48	3.93
2022/03/17 17:00:00.00	46.78		1.05	7.49	3.61
2022/03/17 18:00:00.00	49.50		0.96	7.50	0.85
2022/03/17 19:00:00.00	48.10		0.86	7.51	3.85
2022/03/17 20:00:00.00	49.50		0.80	7.51	4.07
2022/03/17 21:00:00.00	52.54		0.77	7.50	4.57
2022/03/17 22:00:00.00	49.67		0.71	7.51	4.08
2022/03/17 23:00:00.00	49.84		0.69	7.50	4.43
最大值	52.54		2.31	7.51	4.57
最小值	43.18		0.69	7.41	0.85
平均值	48.06		1.52	7.46	3.56
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					