北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/03/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/03/19 00:00:00.00	51.78		0.11	7.55	4.19
2022/03/19 01:00:00.00	44.25		0.11	7.55	4.29
2022/03/19 02:00:00.00	48.77		0.10	7.54	4.17
2022/03/19 03:00:00.00	52.30		0.11	7.52	3.84
2022/03/19 04:00:00.00	61.51		0.19	7.51	4.15
2022/03/19 05:00:00.00	54.15		0.25	7.50	4.03
2022/03/19 06:00:00.00	50.06		0.27	7.49	2.95
2022/03/19 07:00:00.00	50.83		0.27	7.52	0.91
2022/03/19 08:00:00.00	45.95		0.25	7.51	3.74
2022/03/19 09:00:00.00	47.56		0.21	7.51	1.39
2022/03/19 10:00:00.00	47.74		0.16	7.50	3.44
2022/03/19 11:00:00.00	51.11		0.17	7.49	4.27
2022/03/19 12:00:00.00	53.09		0.18	7.50	3.93
2022/03/19 13:00:00.00	45.84		0.14	7.50	5.94
2022/03/19 14:00:00.00	45.66		0.10	7.50	4.35
2022/03/19 15:00:00.00	45.91		0.08	7.50	4.09
2022/03/19 16:00:00.00	48.49		0.07	7.51	3.99
2022/03/19 17:00:00.00	48.98		0.07	7.52	3.21
2022/03/19 18:00:00.00	47.99		0.08	7.54	1.23
2022/03/19 19:00:00.00	44.58		0.09	7.53	2.94
2022/03/19 20:00:00.00	43.59		0.08	7.53	3.87
2022/03/19 21:00:00.00	41.89		0.07	7.53	3.94
2022/03/19 22:00:00.00	43.01		0.08	7.53	4.01
2022/03/19 23:00:00.00	45.15		0.09	7.52	3.74
最大值	61.51		0.27	7.55	5.94
最小值	41.89		0.07	7.49	0.91
平均值	48.34		0.14	7.52	3.61
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					